



主要设备表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
一	拆除				
1	调节型气动蝶阀拆除	DN500 PN10	台	23	
2	开关型气动蝶阀拆除	DN500 PN10	台	20	
3	开关型气动蝶阀拆除	DN350 PN10	台	24	
二	换新/新建				
1	调节型气动蝶阀	DN500 PN10 中统型 对夹式连接	台	23	
2	开关型气动蝶阀	DN500 PN10 中统型 对夹式连接	台	20	
3	开关型气动蝶阀	DN350 PN10 中统型 对夹式连接	台	24	

主要材料表

序号	名称	规格	材质	单位	数量	备注
一	换新/新建 (阀门)					
1	阀门铜头螺	DN500 组件	Q235B	个	43	

图例:

本次改造范围

说明:

- 单位: 高程为米, 其余为毫米。
- 由于原始设计资料缺失, 图中标注尺寸均为现场测量值。施工时需现场复测。施工前需进一步核实各部位尺寸, 无误后方可下料施工。如设计图纸与现场实际情况不符, 应通知设计人及甲方共同协商解决后再施工。
- 图中所示房间壁厚、门窗、楼梯、护栏、高程关系等仅为示意, 并非实际尺寸。
- 阀门原位更换, 本图表示阀门更换后的示意位置。
- 本单件无起重设备, 施工时需考虑起重设施。
- DN500 阀门底部设钢支撑。