



主要设备材料表

序号	名 称	规 格 型 号	材料	单位	数量	备 注
一	拆除					
1	手动蝶阀拆除	DN600, PN10, 卧式 中线型 法兰连接		台	2	
2	单法兰传力补偿接头拆除	DN600, PN10		台	2	
二	换新/新建					
1	手动蝶阀	DN600, PN10, 卧式 中线型 法兰连接		台	2	配套加长杆, 长度2.4m
2	单法兰传力补偿接头	DN600, PN10		台	2	
3	阀门钢支撑	组件		个	2	

图例：
 本次改造范围

说明：
1、单位：高程为米，其余为毫米。
2、由于原始设计资料缺失，图中标注尺寸均为现场测量值。施工时需现场复测。施工前需进一步核实各部位尺寸，无误后方可下料施工。
如设计图纸与现场实际情况不符，应通知设计人及甲方共同协商解决后再施工。