



说明：

1. 10kV高压开关柜为中置式，真空断路器、弹簧储能机构采用直流220V操作电源。
2. 进线计量隔离车与本段进线断路器闭锁，防止误操作。正常合闸时应先计量隔离车，后合进线断路器；反之，分闸时应先分进线断路器，再分计量隔离车。
3. 母线PT隔离车与本段进线断路器闭锁，防止误操作。正常合闸时应先合母线PT隔离车，后合进线断路器；反之，分闸时应先分进线断路器，再分母线PT隔离车。
4. 母联隔离车与母联断路器闭锁，防止误操作。正常操作合闸时应先合母联隔离车，后合母联断路器；反之，分闸时应先分母联断路器，再分母联隔离车。
5. 除以上防误操作闭锁外，还应满足“五防”装置要求。
6. 计量柜内需安装远采装置。
7. 两路10kV电源由水厂工程电力外线引来，二路电源一用一备，当一路电源停电时，另一路电源可带全部负荷。两路进线，一路经联三开关之后按照三选二原则设置电气闭锁。