



- 说明：
- 1、单位：高程为米，其余为毫米。
 - 2、混凝土基础做法详见结构专业图纸，本图仅表示基础尺寸。
 - 3、水泵、电机在混凝土基础就位后，再进行二次浇筑。
 - 4、混凝土基础、二次浇筑尺寸为暂定，施工前需要根据采购的水泵安装导图，对混凝土基础、二次浇筑进行调整。
 - 5、水泵安装按照GB50275—2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》及设备厂家安装手册进行。

 北京市市政工程设计研究总院有限公司	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（机电设备标段）	项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢	鲍磊	校核人	周川 李晓	周川 李晓	阶段	施工图设计		
	市第三水厂水泵、阀门、接头改造设计图	专业负责人	鲍磊	鲍磊	鲍磊	审核人	单晓峻	单晓峻	图号	2023N121-SS020101-JX09		
	三期滤池反冲洗泵安装示意图	设计人	鲍磊	鲍磊	鲍磊	审定人	姚左钢	姚左钢	日期	2024.08	比例	