


序号	名称	规格	单位	数量	备注
一	拆除				
1	电动蝶阀拆除	DN700 PN10	台	8	1~8#排水阀, 现场无吊装条件, 施工时考虑吊装设备
2	电动蝶阀拆除	DN600 PN10	台	8	1~8#水冲阀, 现场无吊装条件, 施工时考虑吊装设备
二	换新/新建				
1	开关型气动蝶阀	DN700 PN10 中压型 对夹式连接	台	8	1~8#排水阀原位更换, 现场无吊装条件, 施工时考虑吊装设备
2	开关型气动蝶阀	DN600 PN10 中压型 对夹式连接	台	8	1~8#水冲阀原位更换, 现场无吊装条件, 施工时考虑吊装设备

序号	名称	规格	材质	单位	数量	备注
一	换新/新建（阀门相关）					
1	不锈钢管	d32×2	不锈钢304	m	165	气源管，含弯头、三通、法兰等管件及支架
2	阀门钢支撑	组件	Q235B	个	8	排水阀底部设支撑

图例：
 本次改造范围

说明：

- 1、单位：高程为米，其余为毫米。
- 2、由于原始设计资料缺失，图中标注尺寸均为现场测量值。施工时需现场复测。施工前需进一步核实各部位尺寸，无误后方可下料施工。如设计图样与现场实际情况不符，应通知设计人及甲方共同协商解决后再施工。
- 3、图中所示房门壁厚、门窗、楼梯、护栏、高程关系等仅为示意，并非实际尺寸。