

景观总体	
水工环境	
道路桥梁	
设备暖通	
电气仪表	
建筑结构	
给水排水	
会签	

电缆一览表								
序号	电缆编号	起点	起点端子	终点	终点端子	规格型号	长度(米)	备注
1	Y00.01	摄像机 C0001		水厂门卫 1SPX		超6类4对UTP双绞线	30	信号
2	D00.01	摄像机 C0001		水厂门卫 1SPX		RVVP22 3x1.5	30	供电
3	Y00.02	摄像机 C0002		水厂门卫 1SPX		超6类4对UTP双绞线	30	信号
4	D00.02	摄像机 C0002		水厂门卫 1SPX		RVVP22 3x1.5	30	供电
5								
6	Y00.01	摄像机 C0003		水厂门卫 1SPX		超6类4对UTP双绞线	130	信号
7	D00.01	摄像机 C0003		水厂门卫 1SPX		RVVP22 3x1.5	130	供电
8	Y00.02	摄像机 C0004		水厂门卫 1SPX		超6类4对UTP双绞线	70	信号
9	D00.02	摄像机 C0004		水厂门卫 1SPX		RVVP22 3x1.5	70	供电
10	Y00.01	摄像机 C0005		二期滤池 2SPX		超6类4对UTP双绞线	40	信号
11	D00.01	摄像机 C0005		二期滤池 2SPX		RVVP22 3x1.5	40	供电
12	Y00.02	摄像机 C0006		二期滤池 2SPX		超6类4对UTP双绞线	40	信号
13	D00.02	摄像机 C0002		二期滤池 2SPX		RVVP22 3x1.5	40	供电
14								
15								
16								
17	Z01.01	人脸门禁一体机 MJ0101		二期滤池 2SPX		六类带屏蔽双绞线	30	信号
18	D01.01	人脸门禁一体机 MJ0101		二期滤池 2SPX		RVVP22 3x1.5	30	供电
19	Z01.02	人脸门禁一体机 MJ0102		二期滤池 2SPX		六类带屏蔽双绞线	30	信号
20	D01.02	人脸门禁一体机 MJ0102		二期滤池 2SPX		RVVP22 3x1.5	30	供电
21								
22	T00.01	水厂门卫 1SPX		二期滤池 2SPX		单模铠装光缆2芯	300	通信

工程施工图设计出图
专 用 章 (1)
资质证书号: A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

			校 核 CHECKED	苏涛	苏涛	阶 段 STAGE	施工图设计	 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.	东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程 (自控集成标段)	项目编号 PROJECT NO.	2023GD233SS
审 核 AGREED	陆继斌		校 对 CHECKED	苏涛	苏涛	专 业 SPECIALTY	自控及仪表			子项名称 SUB ITEM	总图
设计负责人 CHIEF DESIGNER	王健		设 计 DESIGNED	范翔宇	范翔宇	比 例 SCALE	无		电 缆 一 览 表	图 号 DRAWING NO.	CS0316-ZY09
专业负责人 SPECIALTY SPONSOR	黄凯		制 图 DRAWING			日 期 DATE	2024.04.26			修 正 号 REV NO.	