序号	项目名称	型号及规格	单位	数量	设置位置	备注
一	现场控制层					
1	取水泵房PLC8主站，大型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，控制柜及柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，信号隔离器，避雷器，接线等；基本I/O点数：AI：32，AO：8，DI：128，DO：64，以太网口x1，MODBUS口x2。柜体：钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，800x600x2200mm(WxDxH)；含通讯管理机：RS-485接口数量满足要求，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于4M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	取水泵房	利用现有柜体、内部设备全部更换。
2	取水泵房抽真空PLC8_1子站，中型	PLC可编程控制器，开关电源和通讯模块，控制柜及柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，信号隔离器，避雷器，接线等；基本I/O点数：AI：8，DI：32，DO：16以太网口x1，MODBUS口x1。柜体：钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，600x300x800mm(WxDxH)，需实现场手动控制，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于1.5M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	取水泵房	每台机组5个测量点：水泵前后轴承、电机前后轴承、电机表面温度
3	温度传感器	铂电阻，测温范围：-60~180℃，精度：±0.1℃，磁吸式或插入式，按实际情况安装	套	1	取水泵房	
4	压力变送器	量程：0~1MPa，二线制，电源：24VDC，精度：0.25级，输出：4~20mA，接口：G1/2"，防护等级≥IP65，传感器材质316L	套	5	取水泵房	尺寸：400x300x500mm（WxDxH），后期超深化设计
5	数据采集控制箱	含温度信号采集和交送模块，通过总线通信接入泵房PLC，304不锈钢（1mm）	套	1	取水泵房	
6	配水泵房PLC1主站，大型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，控制柜及柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，信号隔离器，避雷器，接线等；基本I/O点数：AI：32，AO：16，DI：128，DO：64以太网口x1，MODBUS口x2。柜体：钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，800x600x2200mm(WxDxH)，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于4M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	配水泵房	
7	配水泵房抽真空PLC1_1子站，中型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，控制柜及柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，信号隔离器，避雷器，接线等；基本I/O点数：AI：8，DI：32，DO：16以太网口x1，MODBUS口x1。柜体：钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，600x300x800mm(WxDxH)，需实现场手动控制，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于1.5M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	配水泵房	
8	温度传感器	铂电阻，测温范围：-60~180℃，精度：±0.1℃，磁吸式或插入式，按实际情况安装	套	2	配水泵房	每台机组5个测量点：水泵前后轴承、电机前后轴承、电机表面温度
9	压力变送器	量程：0~1MPa，二线制，电源：24VDC，精度：0.25级，输出：4~20mA，接口：G1/2"，防护等级≥IP65，传感器材质316L	套	6	配水泵房	配套安装附件等
10	温度巡检仪	含温度信号采集和交送模块，通过总线通信接入泵房PLC	套	2	配水泵房	
11	加药间PLC2主站，大型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，控制柜及柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，信号隔离器，避雷器，接线等；基本I/O点数：AI：32，AO：32，DI：128，DO：96以太网口x1，MODBUS口x2。柜体：钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，800x600x2200mm(WxDxH)，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于4M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	加药间值班室	
12	次氯酸钠间PLC2_1子站，中型	控制柜及柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，信号隔离器，避雷器，接线等；新增AI：16，AO：16，DI：32，DO：32点以太网口x1，MODBUS口x1，柜体：钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，800x600x2200mm(WxDxH)，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于1.5M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	次氯酸钠间	
13	一期滤池PLC7主站，大型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，信号隔离器，避雷器，接线等；基本I/O点数：AI：16，AO：8，DI：32，DO：16，以太网口x1，MODBUS口x2；柜体：钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，800x600x2200mm(WxDxH)，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于4M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	一期滤池一控二	
14	一期滤池PLC子站，中型	DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，AI配遮雷器，接线等：基本I/O点数：AI：16，AO：16，DI：32，DO：32，以太网口x1，柜体：琴式，钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，800x500x1200mm(WxDxH)，需实现现场手动控制，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于4M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	4	一期滤池一控二	
15	二期滤池PLC6主站，大型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，控制柜及柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，信号隔离器，避雷器，接线等；基本I/O点数：AI：32，AO：16，DI：64，DO：32，以太网口x1，MODBUS口x1，柜体：钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，800x600x2200mm(WxDxH)，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于4M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	二期滤池UPS利旧	
16	二期滤池PLC子站，中型	DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，AI配遮雷器，接线等：基本I/O点数：AI：16，AO：16，DI：32，DO：32，以太网口x1，柜体：琴式，钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，1200x500x1200mm(WxDxH)，需实现现场手动控制，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于4M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	4	二期滤池一控二	
17	三期滤池PLC主站，大型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，信号隔离器，避雷器，接线等；基本I/O点数：AI：32，AO：16，DI：64，DO：32，以太网口x1，MODBUS口x2；柜体：钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，800x600x2200mm(WxDxH)，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于4M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	三期滤池	
18	电源柜	1.不少于6KVAUPS主机（带市电与UPS自动切换功能），1h后备时间，1套配电开关柜，2.柜体：钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，800x600x2200mm(WxDxH)	套	1	三期滤池	
19	三期滤池PLC4子站，中型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，AI配遮雷器，接线等：基本I/O点数：AI：16，AO：16，DI：32，DO：32，以太网口x1，柜体：琴式，钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，1200x500x1200mm(WxDxH)，需实现现场手动控制，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于1.5M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	4	三期滤池一控二	
20	三期滤池PLC子站，中型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，AI配遮雷器，接线等：基本I/O点数：AI：24，AO：24，DI：48，DO：48，以太网口x1，柜体：琴式，钢制(2mm厚)，喷涂聚酯环氧树脂漆，IP55，2000x500x1200mm(WxDxH)，需实现现场手动控制，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于1.5M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	2	三期滤池一控三	
21	回用水池PLC5站，中型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，AI配遮雷器，接线等：I/O点数：AI：8，DI：16，DO：16，CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于1.5M内存，含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	厂区	利用现有柜体、内部设备全部更换。
22	排泥水池PLC3子站，中型	PLC可编程控制器，开关电源、电源模块、CPU模块和通讯模块，柜内附属设备，DI侧配带保险端子、DO侧配中间继电器，AI配遮雷器，接线等：I/O点数：AI：8，DI：16，DO：16，以太网口x1，MODBUS口x1。CPU主要参数：大于或等于32位处理器，大于或等于1.5M内存。含以太网接口，可实现modbus协议传输；	套	1	厂区	利用现有柜体、内部设备全部更换。
23	核心交换机	智能管理型，支持环网，2个千兆光口，12个百兆电口	台	1	中控室	端口以最终需求为准
24	工业交换机	智能管理型，支持环网，2个千兆光口，6个百兆电口	台	8	PLC主站	端口以最终需求为准
			台	14	滤池子站	端口以最终需求为准
1	操作系统	操作系统：Windowsserver2016标准及以上				
2	服务器	服务器：双路十二核英特尔至强银牌4214R及以上处理器，主频不低于2.4GHz，64GB内存，480GB固态硬盘，8TB硬盘，1000兆电口，2个千兆光口，2个万兆光口，2个16Gb光纤通道接口，冗余电源，1+1热备，含导轨	台	1	中控室	
3	操作系统	操作系统：Windowsserver2016标准及以上				
4	服务器	服务器：双路十二核英特尔至强银牌4214R及以上处理器，主频不低于2.4GHz，64GB内存，480GB固态硬盘，8TB硬盘，1000兆电口，2个千兆光口，2个万兆光口，2个16Gb光纤通道接口，冗余电源，1+1热备，含导轨	台	1	中控室	
5	组态软件	组态软件开发，满足运营单位使用要求（涉及本厂所有PLC站的信号）	套	1	中控室	需根据甲方及设计需求完成SCADA画面及程序编制
6	钢管	DN100	米	1380		
7	钢管	DN150	米	1400		
8	钢管	DN200	米	1260		
9	新建排水井	1.5m深，0.6m直，包含井挖掘等，回填夯实等	米	380		
10	手孔井	0.9x1.2m，参见建筑电气安装工程图集D05-151，深120cm	米	730		
11	PLC站电缆	1.5mm²*4芯，从PLC厂房至PLC1子站共1.1台	米	300		
	电缆	2.5mm²*4芯	米	100		
	电缆	2.5mm²*2芯	米	240		
	电缆	2.5mm²*3芯	米	80		
	电缆	2.5mm²*4芯	米	1		
	电缆	2.5mm²*5芯	座	21		
	电缆	2.5mm²*7芯	台			

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2028年12月22日

会签栏

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（自控集成标段）

东城水厂自控、安防改造设计图

自控材料表

项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊		校核人	赵申		阶段	施工图设计		
专业负责人	梁毅 胡田力		审核人	董威		图号	2023N121-SS030302-YZ09		
设 计 人	薛培		审定人	董威		日期	2024.08	比例	