会签专业 签 名
主管总工


智慧化机房
至核心交换机
至核心交换机
智能化网OLT
智能化网OLT
光纤配线架
中控室
中控室计算机
ONU
焚烧车间
光纤配线架
分光器
ONU
水处理车间
光纤配线架
分光器
ONU
焚烧车间
现场控制柜
光纤收发器×4
机器人
光纤收发器
光纤收发器
光纤收发器
光纤收发器
1#信号放大器
2#信号放大器
3#信号放大器
4#信号放大器
泄露线缆
每台无线AP放大器之间间隔50-70米
水处理车间
现场控制柜
光纤收发器×3
机器人
光纤收发器
光纤收发器
光纤收发器
1#信号放大器
2#信号放大器
3#信号放大器
泄露线缆
每台无线AP放大器之间间隔50-70米

注：

绿色为连续而未展示设备

红线为网络用线

注册工程师签署		中国市政工程西南设计研究总院有限公司 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA						东莞市污泥集中处理处置项目	厂平面、附属设施及其他
								机器人巡检系统图	
专业		审定			校核				
注册号		审核			设计			设计阶段	
签名		设计负责人			制图			图号	ZH-XJ-03
日期		专业负责人			日期	2025.03		版本号	

工程编号	2023WQ-003
页数	
电子文档号	