会签专业 | 签 名

主体工艺

总平面摄像机和ONU接线箱接线对应表

接线箱编号	WQCCTV	ZPCCTV	CWCCTV	ONU
ONU接线箱01	01、02	01		8PoE
ONU接线箱02	03、04			8PoE
ONU接线箱03	05、06	02		8PoE
ONU接线箱04	07、08			8PoE
ONU接线箱05	09、10			8PoE
ONU接线箱06	11、12	03	01~05	16PoE
ONU接线箱07	13、14			8PoE
ONU接线箱08	15、16			8PoE
ONU接线箱09	17、18	04		8PoE
ONU接线箱10	19、20			24PoE
ONU接线箱11			06~21	8PoE
ONU接线箱12	21、22			8PoE
ONU接线箱13	23、24			8PoE
ONU接线箱14	25、26			8PoE
ONU接线箱15	27、28	05		8PoE
ONU接线箱16	29、30			8PoE
ONU接线箱17		06、07		8PoE
ONU接线箱18	31、32			8PoE
ONU接线箱19	33、34			8PoE
ONU接线箱20		08		8PoE
ONU接线箱21	35、36	09		8PoE

说 明

1. 室外厂平摄像机数量一共66台，其中围墙摄像机36台，厂平道路摄像机9台，运泥车位摄像机21台。
2. 围墙摄像机于围墙上支架安装，厂平道路摄像机立杆安装，运泥车位摄像于车位后立杆安装。
3. 各摄像机引至就近ONU接线箱，ONU接线箱于墙面明装或于摄像机立杆抱箍安装。
4. 从焚烧车间智慧化机房引出一路96芯光缆，沿围墙敷设一圈，各摄像机ONU利用此光缆内的不同光纤把信号传回至焚烧车间智慧化机房。

智慧化总平面布置图 1:1000

注册工程师签署		中国市政工程西南设计研究总院有限公司 SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE OF CHINA					东莞市污泥集中处理处置项目		综合楼
专 业		审 定			校 核		智慧化室外总平摄像机布置图		
注册号		审 核			设 计		设计阶段		工程编号 2023WQ-003
签 名		设计负责人			制 图		图 号 ZH-ZT-05	页 数	
日 期		专业负责人			日 期	2025.03	版 本 号		电子文档号