



- 说明:
- 综合楼视频监控摄像头数量共计30台, 主要采用数字红外枪型摄像机和数字红外半球摄像机, 所有摄像机均采用PoE接口, 电源线和信号线采用一根CAT6双绞线。
 - 摄像机的电源线和信号线引至本层弱电并智能化机柜内的IDU。
 - 摄像机引出的CAT6双绞线穿JDG20管沿墙、地板、吊顶内暗敷, 或吊顶内桥架敷设。
 - 从摄像机至弱电并智能化机柜的CAT6双绞线、预埋管、桥架等由综合楼施工单位完成布线和预埋。

图例

- 数字全球摄像机
- 数字红外枪型摄像机
- 数字红外半球摄像机
- 智能化弱电机柜

综合楼四层视频监控系统摄像机平面布置图 1:100

综合楼四层平面图

注册工程师签章		中国市政工程西南设计研究院有限公司 CHINA MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN SOUTH WEST INSTITUTE OF CHINA		东莞市污泥集中处理处置项目		综合楼
专 业	审 定	校 核	综合楼四层视频监控摄像机平面布置图			
注册号	审 核	设 计	设计阶段	工程编号	2023WQ-003	
姓 名	设计负责人	制 图	图 号	20-20-12	页 数	
日 期	专业负责人	日 期	2023.03	版本号	电子文档号	