

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及 工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与 安装项目）

（招标编号：SSWWQM12501104）

评标报告

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水
厂活性炭滤料采购与安装项目）评标委员会

2025 年 07 月 17 日

目录

一、基本情况和数据.....	2
二、评标委员会组成情况.....	3
三、开标、评标情况.....	3
四、参加评标会议的部门及人员.....	3
五、进入评标环节的投标人一览表.....	4
六、否决投标的情况说明.....	4
七、评标标准、评标方法或者评标因素一览表.....	4
八、评分比较一览表.....	9
九、经评审的投标人排序.....	9
十、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜.....	9
十一、澄清、说明、补正事项记要.....	9
十二、附件.....	9

一、基本情况和数据

(1) 工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）

(2) 建设地点：东莞市东城街道

(3) 招标人：东莞市水务集团供水有限公司

(4) 招标代理机构：广东华迪工程管理有限公司

(5) 建设规模：对水厂滤料进行更换、补充，总共需要新购压块破碎炭 633m³，新购柱状炭 317m³，新购柱状破碎炭 950m³，其中柱状炭采用 d=1.5mm，柱状破碎炭、压块破碎炭采用 8 目×30 目；1#、2#、4#、5#、8#、10#池同步更换承托层，承托层采用粗砂，滤料厚度为 0.30m，有效粒径 2~3mm，共计 285m³。

(6) 服务期限：发出中标通知书之日起，90 天内完成生产交货及换填调试。

(7) 项目投资金额：约 958 万元。

(8) 招标方式：公开招标

(9) 招标范围：（1）本次招标范围为东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程活性炭滤料及承托层滤料采购，招标清单见用户需求书第三节“采购清单及要求”。

（2）投标人必须对招标范围内的全部内容进行投标报价。投标人不得只对部分内容进行投标报价，否则按无效投标文件处理。

（3）招标内容包括但不限于以下内容：

①东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程活性炭滤料及承托层滤料标段招标范围内所有货物及其附件采购、制造及测试、试验、运输（至工地现场招标人指定地点）、保险、装卸、换填安装（含安全防护、文明施工措施）、冲洗、联机调试，无条件配合带负荷运转（含耗材）、验收；

②按本用户需求书要求提供各阶段的纸质和电子版技术资料（含图纸），包括投标货物及其工艺所有制造方、使用方应支付的对商标权、专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税及其他相关费用；

③验收时为达到相关标准而可能增加的、不合格货物更换、零配件更换等；

④招标人所在地及工地现场培训全过程（含会务、资料、培训方及非中文培训师的翻译、投标人、招标人、项目业主涉及的所有费用），但用户需求书中明确不包含在本次招标投标报价总价范围的投标人所在地培训除外。

二、评标委员会组成情况

1、评标委员会的组建

本项目设立 7 人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，其中 2 人（按规定不得超过委员会总人数的三分之一）由招标人自行确定，其余 5 人专家于 2025 年 07 月 16 日 15:00 时从 广东省综合评标专家库 中随机抽取产生。

2、评标委员会成员名单

评标委员会成员名单详见《评标委员会专家签到表》。

三、开标、评标情况

（一）开标记录：

1、2025 年 07 月 16 日 09 时 30 分在东莞市公共资源交易中心开标室（12）召开开标会。

2、招标人及招标代理机构核对交易系统中填写的最高投标限价无误。

3、参加的投标单位共 3 家，经系统辅助审查及人工复核，通过审查的有效投标人共 3 家，详见《招标工程投标资审及解密结果表》。

4、在线签到投标人的投标文件解密情况：至投标文件截止在线解密时间，共 3 家投标人解密成功。共 0 家投标人未解密或未解密成功。详见《招标工程投标资审及解密结果表》。

5、通过审查并投标文件解密成功的投标人共 3 家。

6、投标人对审查结果提出异议情况：无。

7、招标人将所有已解密且通过开标阶段系统辅助审查的电子投标文件，按要求打包相关评标数据，并同步到评标系统。

8、开标会到会各方均无异议。

（三）评标时间、地点：

评标时间：2025 年 07 月 17 日 09 时 30 分至 2025 年 07 月 17 日 15 时 30 分

评标地点：东莞市公共资源交易中心评标室（14）

四、参加评标会议的部门及人员

评标委员会，成员：详见第二条“评标委员会成员名单”。

东莞市水务集团供水有限公司(招标人)

广东华迪工程管理有限公司(招标代理机构)

广东省东莞市东莞公证处(公证处)

东莞市水务局(监督部门)

上述人员签到情况详见各附表。

五、进入评标环节的投标人一览表

序号	投标人名称
1	山西华青环保股份有限公司
2	淮北市洁力活性炭有限责任公司
3	蜂窝活性炭有限公司

六、否决投标的情况说明

序号	投标人名称	废标原因
1	无	无

七、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

评标方法：本次评标采用综合评估法（总分为 100 分）对投标人的投标文件商务标、技术标能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评标标准进行评审和比较，以评分的方式进行评估。

本次评标对投标文件进行符合性（有效性）检查的评审内容：

事项	评审因素	评审标准
资格 评审	营业执照/法人证书、税务登记证、组织机构代码证	具备有效的营业执照/法人证书、税务登记证及组织机构代码证（或“多证合一”营业执照）。
	资格条件	符合招标文件第 4.1 款的要求
形式评审	投标人名称	与营业执照/法人证书一致。
	投标文件编制和签署	符合招标文件第 18 条的要求，并按照第三章投标文件格式要求编制，包括完整、真实的填写《合同条款偏离表》《技术规格偏离表》和各类报价表格。（其中：投标人为在境内依法登记注册、能独立承担民事责任能力、具有生产制

事项	评审因素	评审标准
		造本次投标活性炭能力的制造商时，提供活性炭制造商资格声明（加盖制造商法人公章及签名/盖私章）扫描件。 备注：以上证明材料的活性炭制造商资格声明需严格按照本招标文件第三章投标文件格式提供。）
	投标文件唯一性	投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明哪一个有效，以数字表示的投标报价与以文字表示的不一致的情况除外，投标报价以文字表示的为准（或未能根据招标文件已明确的修正原则进行修正的）。
响应性评审	投标报价（价格符合性）	投标人的投标总报价未高于最高限价、投标人已对招标范围内的全部货物进行投标报价； 投标人的投标报价未出现超低报价。
	报价信封编制	报价信封编制需满足招标文件第一章第 18.6.3 项的要求
	技术符合性	投标人实质性响应招标文件（用户需求书）的要求（“★”条款）
	其他内容	投标文件未附有招标人不能接受的条件； 投标文件中未出现不符合招标文件要求或法律法规规定的废标（或无效投标）内容。

本次评标对投标文件商务标（不含价格）综合评分的满分为 20 分，各评分项目的具体评分标准如下：

序号	评审项目	满分值	评分内容及评分标准
1	业绩	20 分	投标人煤质柱状破碎炭或煤质压块破碎炭或煤质柱状炭的供货业绩（2022 年 1 月 1 日至今投标人的煤质柱状破碎炭或煤质压块破碎炭或煤质柱状炭在国内完成的供货业绩，业绩的时间以合同签订日期为准）。同一个项目的业绩同时符合本评审内容多种类型的业绩条件时，不得重复放置、也不重复得分，由投标人选择将该项目业绩归类到其中一类业绩内，评标委员会将根据评分标准，对相应类型业绩表内的业绩情况进行评审。 ①每个供货数量≥ 1270 立方米业绩得 4 分； ②每个供货数量≥ 850 立方米（但已在①类型业绩评分中获得了得分的业绩除外）的业绩，得 3 分，本子项满分 8 分。 ③每个供货数量≥ 560 立方米（但已在①、②类型业绩评分中获得了得分的业绩除外）的业绩，得 2 分，本子项满分 4 分。 备注： ①业绩须附以下证明资料：1、合同原件扫描件；2、合同发票原

			件扫描件（发票总金额需大于等于合同总价的 70%）；否则不得分（合同卖方为本项目的投标人），一个合同只能为一个业绩。 ②若合同无法反映评分条件（合同签订日期为 2022 年 1 月 1 日或以后，合同标的必须包含煤质柱状破碎炭或煤质压块破碎炭或煤质柱状炭的供货数量）的，还需提供合同买方出具的书面补充情况说明文件原件扫描件作为辅助证明（补充情况说明文件的原件扫描件能显示买方公章，合同卖方必须为投标人），否则不得分。
--	--	--	---

本次评标对投标文件技术标综合评分的满分为 30 分，各评分项目的具体评分标准如下：

序号	评分项目	满分 值	评分内容及评分标准
1	综合性能参数	9 分	以投标人《投标产品技术指标承表》中三种类型的活性炭（煤质柱状破碎炭、煤质压块破碎炭、煤质柱状炭）的碘吸附值、亚甲蓝吸附值及漂浮率的承诺参数进行评审： （1）三种类型的活性炭中，碘吸附值承诺最小值$\geq 1000\text{mg/g}$的，得 3 分； （2）三种类型的活性炭中，亚甲蓝吸附值承诺最小值$\geq 190\text{mg/g}$的，得 3 分； （3）三种类型的活性炭中，<u>漂浮率承诺最大值$< 2\%$</u>的，得 3 分。 备注： 1、投标时，投标人须在投标文件中提供反映煤质柱状破碎炭、煤质压块破碎炭、煤质柱状炭碘吸附值、亚甲蓝吸附值及漂浮率参数的具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的质量检测报告，检测报告日期为 2024 年 1 月 1 日以后； 2、投标人根据具有资质的第三方检测机构出具的检验报告填写《投标产品技术指标承诺表》（详见第三章投标文件技术标格式附件 4-1）；检验报告中的技术指标须等于或优于《投标产品技术指标承诺表》的承诺值，否则本项不得分； 3、投标人所承诺煤质柱状破碎炭、煤质压块破碎炭、煤质柱状炭指标将作为供货验收指标，供货实际检测指标未达承诺值将按照违约作退货或换货处理。
2	活性炭强度	6 分	以投标人《投标产品技术指标承表》中三种类型的活性炭（煤质柱状破碎炭、煤质压块破碎炭、煤质柱状炭）的强度的承诺参数进行评审，满分 6 分。

		1、对煤质柱状炭和煤质柱状破碎炭两种活性炭的强度的承诺参数最小值进行评审，本子项满分 4 分： (1) 强度在[91%-93%) 的，得 1 分； (2) 强度在[93%-95%) 的，得 2 分； (3) 强度在[95%-96%) 的，得 3 分； (4) 强度在 96%（含 96%）以上的，得 4 分。 2、对煤质压块破碎炭的强度的承诺参数进行评审，本子项满分 2 分： (1) 在[91%-92%) 的，得 0.5 分； (2) 在[92%-93%) 的，得 1 分； (3) 在[93%-94%) 的，得 1.5 分； (4) 在 94%（含 94%）以上的，得 2 分。 备注： 1、投标时，投标人须在投标文件中提供反映煤质柱状破碎炭、煤质压块破碎炭、煤质柱状炭强度参数的具有资质的第三方检测机构出具的加盖实验室资质认定（CMA）章的质量检测报告，检测报告日期为 2024 年 1 月 1 日以后； 2、投标人根据具有资质的第三方检测机构出具的检验报告填写《投标产品技术指标承诺表》（详见第三章投标文件技术标格式附件 4-1）；检验报告中的技术指标须等于或优于《投标产品技术指标承诺表》的承诺值，否则本项不得分； 3、投标人所承诺煤质柱状破碎炭、煤质压块破碎炭、煤质柱状炭强度指标将作为供货验收指标，供货实际检测强度指标未达承诺值将按照违约作退货或换货处理。
3	生产工艺与设备及原材料	6 分 对投标人的生产设备（包括但不限于液压机、压块机、炭化炉、活化炉、破碎机等）、所投货物制造工艺流程以及原材料进行综合评审： 优：生产设备先进、性能参数优越，生产管理流程完善、高效，原材料来源可靠，质量优良的，得 6 分； 良：生产设备较先进、性能参数较优越，生产管理流程较完善、高效，原材料来源可靠，质量良好的，得 4 分； 中：生产设备、性能参数一般，生产管理流程较完善、高效，原材料来源可靠，质量一般的，得 2 分；

			差：生产设备落后、性能参数较差，生产管理流程不完善、不高效，原材料来源不可靠，质量差的，得 1 分。 备注：①投标人应提供 2025 年 1 月 1 日或以后拍摄的生产设备设施的照片/图片打印件（照片/图片须清晰反映拍摄时间，否则评标时将不予考虑），以及生产设备设施清单和采购合同（付款单位/购买方为投标人）及购置发票原件扫描件等证明材料，以投标人提供的上述资料作为评审依据，未按要求提供上述资料的不得分；②原材料来源、质量证明材料由投标人自行提供。
4	检测能力	6 分	投标人根据用户需求书第四节 1.1 中《表 1 技术指标》各个指标编制检测设备清单，列明各个检测项目所使用检测设备（所使用检测设备须为投标人自有设备，否则本项不得分），根据检测项目的数量进行评审。 （1）能够进行全部项目（18 项）检测的得 6 分； （2）能够进行其中 15 至 17 项检测的得 5 分； （3）能够进行其中 12 至 14 项检测的得 4 分； （4）能够进行其中 9 至 11 项检测的得 3 分； （5）能够进行其中 6 至 8 项检测的得 2 分； （6）能够进行其中 3 至 5 项检测的得 1 分。 备注：投标人应提供 2025 年 1 月 1 日或以后拍摄的检测设备设施的照片/图片打印件（照片/图片须清晰反映拍摄时间，否则评标时将不予考虑），以及自行编制检测设备设施清单和采购合同（付款单位/购买方为投标人）及购置发票原件扫描件等证明材料，以投标人提供的上述资料作为评审依据，未按要求提供上述资料的不得分。
5	售后服务方案	3 分	根据投标人承诺的维修响应时间进行评审： ①承诺在接到招标人的通知后 3 小时内响应，16 小时内到达项目现场提供技术支持等售后服务的，得 1.5 分； ②承诺在接到招标人的通知后 2 小时内响应，8 小时内到达项目现场提供技术支持等售后服务的，得 3 分。 备注：根据《质保期、售后服务响应承诺表》进行评审。

备注：上述“评分项目”中按“优、良、中、差”评审的，若低于该项满分分值 60%时，评标专家需详细填写该项低分的充分理由，例如：该项目内容存在违反国家有关标准和规范或与项目实际不符等原则性问题。

价格评分的满分为 50 分：

本项目价格评分采用低价优先法计算，即以通过符合性（有效性）检查的有效投标人中的最低投标报价作为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×50。

分数出现小数点，保留小数点后 2 位，从小数点后第 3 位四舍五入。

综合得分排名

评标总得分=F1+F2

F1、F2 分别为商务标（含价格）、技术标的得分。

八、评分比较一览表

序号	投标人名称	符合性 (有效性)	商务标 (不含价格)	技术标	价格 评分	总得分	名次	备注
1	蜂窝活性炭有限公司	通过	20	29.6	49.57	99.17	2	
2	淮北市洁力活性炭有限责任公司	通过	20	28	39.16	87.16	3	
3	山西华青环保股份有限公司	通过	20	30	50	100	1	

九、经评审的投标人排序

名次	投标人名称	备注
1	山西华青环保股份有限公司	第一中标候选人
2	蜂窝活性炭有限公司	第二中标候选人
3	淮北市洁力活性炭有限责任公司	

十、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人一致推荐中标候选人名单如下：

第一中标候选人：山西华青环保股份有限公司。

第二中标候选人：蜂窝活性炭有限公司。

合同协议书签署前（中标人在中标通知书发出的 30 天内，自招标人发出中标通知书当日的第二天起算），中标人应提交履约担保。

十一、澄清、说明、补正事项记要

无其他需要澄清、说明、补正事项纪要。

十二、附件

详见各附表。

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安
装项目）评标委员会

日期：2025 年 07 月 17 日

评标委员会全体成员签名：_____

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭
滤料采购与安装项目）投标文件评标程序

招标编号：SSWWQM12501104

序号	评标程序(内容)	备注
1	招标人或招标代理机构介绍参加评标会议的评标专家和工作人员。组织评标委员会推选评标委员会负责人。	
2	招标人介绍本招标项目工程概况。	
3	评标委员会负责人组织评标专家学习招标文件及评标办法，并主持评标工作。	
4	符合性（有效性）	
5	商务标（不含价格）	
6	技术标	
7	价格评分	
8	编写评标报告	
9	评标结果录入交易系统，按招标文件约定的方式得出中标人。	

说明：招标人应根据评标工作的实际情况，合理安排评委和工作人员休息和用餐。

日期： 2025 年 07 月 17 日

评委守则

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）

招标编号：SSWWQM12501104

- 我承诺：遵守以下守则，勤勉尽责、客观公正地参加评标工作。
- 一、按时参加评标会议，不迟到，不早退。
 - 二、评委有下列情形之一的，应主动提出回避：
 - 1、是招标人或投标人主要负责人的近亲属的；
 - 2、是项目主管部门或行政监督部门的人员的；
 - 3、工作或聘用单位为投标人单位、其下属或上级单位的，或退休前的工作单位参加本项目投标的；
 - 4、工作或聘用单位是本项目的勘察、招标代理单位的；
 - 5、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
 - 6、曾因在招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
 - 7、存在其他需回避利害关系的或影响评标公正性的其他情形的。
 - 三、评标委员会人员应具有良好的职业道德，客观、公正地履行职责，对评审意见承担个人责任。
 - 四、认真阅读招标文件、评标原则和办法以及有关资料，把握好评标尺度，全面、客观、公正地评审每一份标书，杜绝任何偏袒行为。
 - 五、评标委员成员不得和任何投标人、与投标结果有利害关系的人私下接触，不得接受招标人与投标人及其他利害关系人的财物或其他好处等。
 - 六、评委之间不串通，不将自己的意见强加于他人，各自独立完成评审工作，并认真复核评审结果。
 - 七、认真负责地完成评标报告、相关评审工作记录表，为招标人推荐合格的投标候选人。
 - 八、严格遵守保密制度、专家评标守则，不得泄露有关评标、定标情况和资料。
 - 九、发现有干预正常评标活动、结果的现象，应及时向有关部门反映。

评标委员会所有成员签名：

日期:2025年7月17日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭
滤料采购与安装项目）
评标委员会专家签到及身份对照表

招标编号：SSWWQM12501104

序号	专家姓名	职称	专业	专家签名	专家来源	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

- 注：
- 1、专家序号为各评标专家现场随机抽签得出，专家签名确认并录入电子评标系统中。
 - 2、确定专家来源后，需在□里面打“√”。“本地专家”表示居住地为东莞市。
 - 3、推举出评标委员会负责人后，需在对应的专家姓名“备注”栏内注明。

日期： 2025 年 07 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）

评标会议情况记录表

招标编号：SSWWQM12501104

评标会时间：2025年07月17日09时30分至2025年07月17日15时30分

评标会地点：东莞市公共资源交易中心评标室（14）

参加 会议 单位	单位名称		参加人员签名
	招标单位	东莞市水务集团供水有限公司	
	招标代理机构	广东华迪工程管理有限公司	
	公证部门	广东省东莞市东莞公证处	
	其他单位	招标人监督小组	
	评标专家	抽取的评标专家	
		招标人代表（如有）	
	交易场所	东莞市公共资源交易中心	
评标 会议 记录	监督部门	东莞市水务局	
	1、 2025年07月17日进入投标文件评审阶段的投标文件共3份； 2、经评标委员会综合评审，评标委员会全体成员根据招标文件第三章《评标办法》向招标人推荐中标候选人名单如下： 第一中标候选人：山西华青环保股份有限公司； 第二中标候选人：蜂窝活性炭有限公司； 3、其他需要补充说明的内容：/		

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）
符合性（有效性） 评审汇总表

招标编号：SSWWQM12501104

投标人名称/暗标编号	专家							评审结果	备注
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七		
山西华青环保股份有限公司	○	○	○	○	○	○	○	通过	
淮北市洁力活性炭有限责任公司	○	○	○	○	○	○	○	通过	
蜂窝活性炭有限公司	○	○	○	○	○	○	○	通过	

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 07 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭
滤料采购与安装项目）
符合性（有效性） 审查评委意见汇总表

招标编号：SSWWQM12501104

序号	投标人名称/ 暗标编号	各专家评审意见	评审结果	否决投标具 体原因	否决投标依 据条款	备注
1	山西华青环保 股份有限公司	专家一:专家二:专家三:专家 四:专家五:专家六:专家七:无 意见	通过	无	无	
2	淮北市洁力活 性炭有限责任 公司	专家一:专家二:专家三:专家 四:专家五:专家六:专家七:无 意见	通过	无	无	
3	蜂窝活性炭有 限公司	专家一:专家二:专家三:专家 四:专家五:专家六:专家七:无 意见	通过	无	无	

备注：

- 1、评委对投标文件有效性审查有否决投标意见时应当填写本表。
- 2、“评审结果”按少数服从多数原则填写“否决投标”或“通过”。
- 3、当评审结果为“否决投标”时，需填写具体原因及依据条款。
- 4、“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”由评标委员会组长根据各评审专家意见汇总填写，代表评标委员会的集体意见。
- 5、当采用少数服从多数原则时，原则上多数专家应对“否决投标具体原因”及“否决投标依据条款”达成一致意见。确实不能达成一致意见的，保留意见，按投票结果处理。
- 6、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 07 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）
商务标（不含价格） 评审得分汇总表

招标编号：SSWWQM12501104

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 商务标（不含价格） 评审结果（得分）							综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	
山西华青环保股份有限公司	20	20	20	20	20	20	20	20
淮北市洁力活性炭有限责任公司	20	20	20	20	20	20	20	20
蜂窝活性炭有限公司	20	20	20	20	20	20	20	20

注：1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 07 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）
技术标 评审最大差值计算表

招标编号：SSWWQM12501104

序号	投标人名称/暗标编号	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	备注
1	山西华青环保股份有限公司	30	30	30	30	30	30	30	
2	淮北市洁力活性炭有限责任公司	28	28	28	28	28	28	28	
3	蜂窝活性炭有限公司	30	30	30	30	28	30	28	
最高得分		30	30	30	30	30	30	30	
最低得分		28	28	28	28	28	28	28	
差值最大值		2	2	2	2	2	2	2	

结论：差值最大值为2分，同一评委的最高评分减去最低评分，去掉分差最大评委的所有技术标评分（当一位或两位评委评分差值最大时均取消其评委评分，当多于两位评分差值均最大时，不取消任一评委评分）。

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 07 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）
技术标 评审得分汇总表

招标编号：SSWWQM12501104

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 技术标 评审结果（得分）							综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	
山西华青环保股份有限公司	30	30	30	30	30	30	30	30
淮北市洁力活性炭有限责任公司	28	28	28	28	28	28	28	28
蜂窝活性炭有限公司	30	30	30	30	28	30	28	29.6

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 07 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）
价格评分 评审得分汇总表

招标编号：SSWWQM12501104

投标人名称/暗标编号	对应各评标专家投标文件 价格评分 评审结果（得分）							综合得分
	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	专家六	专家七	
山西华青环保股份有限公司	50	50	50	50	50	50	50	50
淮北市洁力活性炭有限责任公司	39.16	39.16	39.16	39.16	39.16	39.16	39.16	39.16
蜂窝活性炭有限公司	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57	49.57

注：

1、投标人名称/暗标编号：当前评审为明标评审的显示投标人名称；为暗标评审的显示投标人暗标编码。

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 07 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）
投标文件价格部分评分表

招标编号：SSWWQM12501104

评标基准价：6577135

投标人价格总分：50

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 50

序号	投标人名称	投标报价 (Gn)	投标人价格得分 (Yn)	备 注
1	山西华青环保股份有限公司	6577135	50	
2	淮北市洁力活性炭有限责任公司	8397654.8	39.16	
3	蜂窝活性炭有限公司	6634737	49.57	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 07 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）
投标文件评审最终得分汇总表

招标编号：SSWWQM12501104

序号	投标人名称	符合性 (有效性)	商务标 (不含价格)	技术标	价格评分	总得分	名次	备注
1	蜂窝活性炭有限公司	通过	20	29.6	49.57	99.17	2	
2	淮北市洁力活性炭有限责任公司	通过	20	28	39.16	87.16	3	
3	山西华青环保股份有限公司	通过	20	30	50	100	1	

注：

1. 技术标、商务标否决投标的投标单位将不进行排名。

评标委员会所有成员签名：

日期：2025 年 07 月 17 日

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（第六水厂活性炭滤料采购与安装项目）
投标文件投标报价记录表

招标编号：SSWWQM12501104

序号	投标人名称	投标报价 (Gn)	备 注
1	淮北市洁力活性炭有限责任公司	8397654.8	
2	蜂窝活性炭有限公司	6634737	
3	山西华青环保股份有限公司	6577135	

评标委员会所有成员签名：

日期： 2025 年 07 月 17 日